

Fundamenttabelle Bl. 4590

Fundamenttabelle							
Mast Nr.	Fundamentart	a*) [m]	b*) [m]	c*) [m]	t1*) [m]	t2*) [m]	Bemerkungen
1023	Zwillingsbohrpfahlfundament	27,85	1,50	23,85	30,00		siehe Register 3.2 Blatt 1
1016	Zwillingsbohrpfahlfundament	19,80	1,50	15,80	30,00		siehe Register 3.2 Blatt 1
1010	Zwillingsbohrpfahlfundament	20,50	1,50	16,50	30,00		siehe Register 3.2 Blatt 1
1003	Zwillingsbohrpfahlfundament	29,45	1,50	25,45	30,00		siehe Register 3.2 Blatt 1

*)

EOK = Erdoberkante

a = Abstand der Außenkanten der Fundamentplatte

b = Durchmesser der sichtbaren Fundamentköpfe

c = Abstand der Außenkanten der sichtbaren Fundamentköpfe

t₁ = Gründungstiefe des Fundamentes

t₂ = Dicke der Fundamentplatte