



Masttyp: A ...120°

dargestellter Mast : A19...120°

Höhe der Seilaufh. untere Traverse	Höhe der unteren Traverse	Gesamthöhe des Mastes	Mastbreite an EOK	Abstand Außenkante Fundamentköpfe an EOK
h [m]	H [m]	GH [m]	bE ca. [m]	F ca. [m]
19 , 0	19 , 0	26 , 8	3 , 0	4 , 5



Dieser Masttyp wird in der Folgemaßnahme 13 verwendet

	LTB Leitungsbau GmbH BA Mannheim		TRÄNSNET BW		TransnetBW GmbH Osloer Straße 15-17 70173 Stuttgart	
			Mastskizze			
	Name	Datum	Höchstspannungsleitung Osterath - Philippsburg Vorhaben 2 BBPlG ("Ultratnet") Abschnitt B1 (Pkt. Wallstadt - Konverter Philippsburg)		Stand	14.12.2020
gez.	Giesler	14.12.2020			Maßstab	1:400
gepr.	Käüfl	15.12.2020			Blatt	33 von 36
Freig.	Käüfl	01.03.2021			Register	5
Zeichnungsnr. LTB L65 20 412						