

**Fundamenttabelle der Neubau- und Bestandsmaste Bl. 4588**

<b>Fundamenttabelle</b>							
<b>Mast Nr.</b>	<b>Fundamentart</b>	<b>a*) [m]</b>	<b>b*) [m]</b>	<b>c*) [m]</b>	<b>t1*) [m]</b>	<b>t2*) [m]</b>	<b>Bemerkungen</b>
250A	Zwillingsbohrpfahlfundament	14,00	1,80	11,00	15,00		siehe Register 3.2 Blatt 1
1241	Zwillingsbohrpfahlfundament	14,50	1,50	14,50	12,00		siehe Register 3.2 Blatt 1
1239	Zwillingsbohrpfahlfundament	14,50	1,50	14,50	12,00		siehe Register 3.2 Blatt 1

\*)

EOK = Erdoberkante

a = Abstand der Außenkanten der Fundamentplatte

b = Durchmesser der sichtbaren Fundamentköpfe

c = Abstand der Außenkanten der sichtbaren Fundamentköpfe

t<sub>1</sub> = Gründungstiefe des Fundamentest<sub>2</sub> = Dicke der Fundamentplatte