

Fundamenttabelle der Neubau- und Bestandsmaste Bl. 4570

Fundamenttabelle								
Mast Nr.	Fundamentart	a*) [m]	b*) [m]	c*) [m]	t1*) [m]	t2*) [m]	t3*) [m]	Bemerkungen
1052	Zwillingsbohrpfahl mit Fundamentverstärkung		1,80 2,10	46,52 16,82	11,00		10,00	siehe Register 3.2 Blatt 5

*)

EOK = Erdoberkante

a = Abstand der Außenkanten der Fundamentplatte

b = Durchmesser der sichtbaren Fundamentköpfe

c = Abstand der Außenkanten der sichtbaren Fundamentköpfe

t₁ = Gründungstiefe des Fundamentest₂ = Dicke der Fundamentplattet₃ = Gründungstiefe der Fundamentverstärkung