

Fundamenttabelle der Neubau- und Bestandsmaste Bl. 4207

Fundamenttabelle								
Mast Nr.	Fundamentart	a*) [m]	b*) [m]	c*) [m]	t1*) [m]	t2*) [m]	t3*) [m]	Bemerkungen
6	Plattenfundament mit Fundamentverstärkung	11,50	1,20 1,50	9,74 10,04	2,40	0,90	10,00	siehe Register 3.2 Blatt 3
7	Plattenfundament mit Fundamentverstärkung	10,10	1,20 1,50	9,32 9,62	2,40	0,90	10,00	siehe Register 3.2 Blatt 3
10	Plattenfundament mit Fundamentverstärkung	11,60	1,20 1,50	9,32 9,62	2,40	0,90	10,00	siehe Register 3.2 Blatt 3
13	Plattenfundament mit Fundamentverstärkung	11,50	1,20 1,50	9,74 10,04	2,40	0,90	10,00	siehe Register 3.2 Blatt 3
17	Plattenfundament mit Fundamentverstärkung	11,20	1,20 1,50	8,88 9,18	2,40	0,90	10,00	siehe Register 3.2 Blatt 3
21	Plattenfundament mit Fundamentverstärkung	15,30	1,80 2,10	11,50 11,80	2,50	1,00	10,00	siehe Register 3.2 Blatt 3
23	Plattenfundament mit Fundamentverstärkung	11,50	1,20 1,50	9,74 10,04	2,40	0,90	10,00	siehe Register 3.2 Blatt 3
29A	Zwillingsbohrpfahlfundament	13,00	1,50	12,00	13,00			siehe Register 3.2 Blatt 1
29B	Zwillingsbohrpfahlfundament	14,00	1,50	13,00	13,00			siehe Register 3.2 Blatt 1

*)

EOK = Erdoberkante

a = Abstand der Außenkanten der Fundamentplatte

b = Durchmesser der sichtbaren Fundamentköpfe

c = Abstand der Außenkanten der sichtbaren Fundamentköpfe

t₁ = Gründungstiefe des Fundamentes

t₂ = Dicke der Fundamentplatte

t₃ = Gründungstiefe der Fundamentverstärkung