

**Fundamenttabelle Bl. 4127**

<b>Fundamenttabelle</b>								
<b>Mast Nr.</b>	<b>Fundamentart</b>	<b>a*) [m]</b>	<b>b*) [m]</b>	<b>c*) [m]</b>	<b>t1*) [m]</b>	<b>t2*) [m]</b>	<b>t3*) [m]</b>	<b>Bemerkungen</b>
1003	Zwillingsbohrpfahlfundament	22,00	1,50	18,00	30,00			siehe Register 3.2 Blatt 1
1004	Zwillingsbohrpfahlfundament	23,00	1,50	19,00	30,00			siehe Register 3.2 Blatt 1
1005	Zwillingsbohrpfahlfundament	13,30	1,50	9,30	30,00			siehe Register 3.2 Blatt 1
1054	Zwillingsbohrpfahlfundament	20,50	1,50	16,50	30,00			siehe Register 3.2 Blatt 1
1061	Zwillingsbohrpfahlfundament	17,50	1,50	13,50	30,00			siehe Register 3.2 Blatt 1
70	Stufenfundament mit Fundamentverstärkung	10,78	<del>0,80</del> 2,10	<del>8,44</del> 9,74	3,10		20,00	siehe Register 3.2 Blatt 2
77	Stufenfundament mit Fundamentverstärkung	10,18	<del>0,80</del> 2,10	<del>7,84</del> 9,14	3,20		20,00	siehe Register 3.2 Blatt 2
131	Stufenfundament mit Fundamentverstärkung	9,77	<del>0,80</del> 2,10	<del>7,47</del> 8,77	2,90		20,00	siehe Register 3.2 Blatt 2
139	Stufenfundament mit Fundamentverstärkung	10,04	<del>0,80</del> 2,10	<del>7,43</del> 8,73	4,20		20,00	siehe Register 3.2 Blatt 2
1144	Zwillingsbohrpfahlfundament	18,50	1,50	14,50	30,00			siehe Register 3.2 Blatt 1
1163	Zwillingsbohrpfahlfundament	16,50	1,50	12,50	30,00			siehe Register 3.2 Blatt 1
152	Stufenfundament mit Fundamentverstärkung	10,98	<del>0,80</del> 2,10	<del>8,62</del> 9,92	3,20		20,00	siehe Register 3.2 Blatt 2
165	Stufenfundament mit Fundamentverstärkung	10,98	<del>0,80</del> 2,10	<del>7,84</del> 9,14	3,10		20,00	siehe Register 3.2 Blatt 2
167	Stufenfundament mit Fundamentverstärkung	9,99	<del>0,80</del> 2,10	<del>7,67</del> 8,97	3,00		20,00	siehe Register 3.2 Blatt 2
169	Stufenfundament mit Fundamentverstärkung	9,77	<del>0,80</del> 2,10	<del>7,47</del> 8,77	2,90		20,00	siehe Register 3.2 Blatt 2
174	Plattenfundament mit Fundamentverstärkung	9,00	<del>0,80</del> 2,10	<del>6,28</del> 7,58	1,60	0,80	20,00	siehe Register 3.2 Blatt 3
185	Stufenfundament mit Fundamentverstärkung	11,36	<del>0,80</del> 2,10	<del>8,79</del> 10,09	3,20		20,00	siehe Register 3.2 Blatt 2
190	Stufenfundament mit Fundamentverstärkung	10,78	<del>0,80</del> 2,10	<del>8,44</del> 9,74	3,10		20,00	siehe Register 3.2 Blatt 2
192	Stufenfundament mit Fundamentverstärkung	10,18	<del>0,80</del> 2,10	<del>7,84</del> 9,14	3,10		20,00	siehe Register 3.2 Blatt 2
196	Stufenfundament mit Fundamentverstärkung	9,99	<del>0,80</del> 2,10	<del>7,67</del> 8,97	3,00		20,00	siehe Register 3.2 Blatt 2

**Fundamenttabelle Bl. 4127**

Fundamenttabelle								
Mast Nr.	Fundamentart	a*) [m]	b*) [m]	c*) [m]	t1*) [m]	t2*) [m]	t3*) [m]	Bemerkungen

\*)

EOK = Erdoberkante

a = Abstand der Außenkanten der Fundamentplatte

b = Durchmesser der sichtbaren Fundamentköpfe

c = Abstand der Außenkanten der sichtbaren Fundamentköpfe

t<sub>1</sub> = Gründungstiefe des Fundamentest<sub>2</sub> = Dicke der Fundamentplattet<sub>3</sub> = Gründungstiefe der Fundamentverstärkung