

**Fundamenttabelle der Rückbaumaste Bl. 4127**

<b>Fundamenttabelle</b>							
<b>Mast Nr.</b>	<b>Fundamentart</b>	<b>a*) [m]</b>	<b>b*) [m]</b>	<b>c*) [m]</b>	<b>t1*) [m]</b>	<b>t2*) [m]</b>	<b>Bemerkungen</b>
3	4-fach Blockfundament			16,00	4,50		siehe Register 3.2 Blatt 4
4	4-fach Blockfundament			15,00	4,50		siehe Register 3.2 Blatt 4
5	4-fach Blockfundament			8,50	4,50		siehe Register 3.2 Blatt 4
54	Blockfundament			5,00	1,20		siehe Register 3.2 Blatt 5
61	Blockfundament			4,80	1,20		siehe Register 3.2 Blatt 5
144	Blockfundament			5,80	1,20		siehe Register 3.2 Blatt 5
163	Blockfundament			5,00	1,20		siehe Register 3.2 Blatt 5

\*)

EOK = Erdoberkante

a = Abstand der Außenkanten der Fundamentplatte

b = Durchmesser der sichtbaren Fundamentköpfe

c = Abstand der Außenkanten der sichtbaren Fundamentköpfe

t<sub>1</sub> = Gründungstiefe des Fundamentest<sub>2</sub> = Dicke der Fundamentplatte