

Fundamenttabelle Bl. 4511

Fundamenttabelle								
Mast Nr.	Fundamentart	a*) [m]	b*) [m]	c*) [m]	t1*) [m]	t2*) [m]	t3*) [m]	Bemerkungen
273	Stufenfundament mit Fundamentverstärkung	8,18	1,20 2,10	6,40 7,30	3,00		20,00	siehe Register 3.2 Blatt 1
274	Stufenfundament mit Fundamentverstärkung	12,99	1,20 2,10	8,55 9,45	4,60		20,00	siehe Register 3.2 Blatt 1
275	Stufenfundament mit Fundamentverstärkung	8,34	0,70 2,10	6,06 7,46	3,00		20,00	siehe Register 3.2 Blatt 1
276	Stufenfundament mit Fundamentverstärkung	8,34	0,70 2,10	6,06 7,46	3,00		20,00	siehe Register 3.2 Blatt 1
279	Stufenfundament mit Fundamentverstärkung	8,18	0,70 2,10	5,90 7,30	3,00		20,00	siehe Register 3.2 Blatt 1
283	Stufenfundament mit Fundamentverstärkung	9,06	1,20 2,10	6,80 8,20	3,20		20,00	siehe Register 3.2 Blatt 1
285	Stufenfundament mit Fundamentverstärkung	8,34	0,70 2,10	6,20 7,60	3,00		20,00	siehe Register 3.2 Blatt 1
290	Stufenfundament mit Fundamentverstärkung	8,18	0,70 2,10	5,95 7,35	3,00		20,00	siehe Register 3.2 Blatt 1
291	Stufenfundament mit Fundamentverstärkung	8,18	0,70 2,10	5,90 7,30	3,00		20,00	siehe Register 3.2 Blatt 1
296	Stufenfundament mit Fundamentverstärkung	8,34	0,70 2,10	6,20 7,60	3,00		20,00	siehe Register 3.2 Blatt 1

*)

EOK = Erdoberkante

a = Abstand der Außenkanten der Fundamentplatte

b = Durchmesser der sichtbaren Fundamentköpfe

c = Abstand der Außenkanten der sichtbaren Fundamentköpfe

t₁ = Gründungstiefe des Fundamentest₂ = Dicke der Fundamentplattet₃ = Gründungstiefe der Fundamentverstärkung