Siedlung, Erholung & Sonstiges

Raumwiderstandsklasse I*

- Wohn- und Mischbaufläche
- Sensible Einrichtung (Klinik, Pflegeheim, Schule, Friedhof)
- Campingplatz / Ferien- und Wochenend-haussiedlung
- Industrie- und Gewerbefläche
- Deponie und Abfallbehandlungsanlage
- Oberflächennaher Rohstoff / Abgrabung (Tagebau, Grube, Steinbruch, Kies-, Sand- und Torfabbau)
- Flugverkehr / Flugplätze
- Sondergebiet Bund / Militärische Anlage

Raumwiderstandsklasse II

- Siedlungsnaher Freiraum / Siedlungsfreifläche
- Windkraftanlage

Maximallegende (nicht alle Kriterien legen in jedem Kartenausschnitt).

Kartengrundlage: Digitale Topographische Karte 1:100.000 (DTK100) : © GeoBasis-DE / BKG 2016
Datenquellen: siehe Anhang 8

Raumordnung und Bündelungsoptionen

Raumwiderstandsklasse I

- Vorranggebiet im Siedlungsbezug (Industrie und Gewerbe)
- Vorranggebiet oberflächennahe Rohstoffe (Punkt)
- Vorranggebiet oberflächennahe Rohstoffe (Fläche)
- Vorranggebiet Deponie
- Vorranggebiet Militär

Raumwiderstandsklasse II

- Vorranggebiet Wald / Forstwirtschaft
- Vorrang- und Eignungsgebiet Windenergienutzung
- Vorranggebiet Freiraumsicherung (Funktionsbereich Wald)

Raumwiderstandsklasse III

- Vorranggebiet / Schwerpunkt Tourismus / Erholung (Ziel)
- Vorranggebiet Natur und Landschaft
- Vorranggebiet Freiraumsicherung (ohne Wald)
- Regionaler Grünzug (Ziel)
- Vorranggebiet Landwirtschaft
- Vorranggebiet Waldmehrung
- Vorranggebiet zum Grundwasserschutz

Bündelungsoptionen

- Bundesautobahn
- Bundesstraße
- 380-kV-Freileitung
- 220-kV-Freileitung
- 110-kV-Freileitung
- Schiene (elektrifiziert)
- Produktenleitung Stade-Teutschenthal
- Grobtrassierung Ostbayernring (Raumordnungsverfahren abgeschlossen)

Boden, Wasser und Bautechnik

Raumwiderstandsklasse I / Bautechnische Widerstandsklasse I

- Stillgewässer
- Bereich mit Hangneigung >30° und Fels

Raumwiderstandsklasse II / Bautechnische Widerstandsklasse II

- Fließgewässer (Fläche)
- Fließgewässer (Linie)
- Moor
- Bereich mit Hangneigung >30° oder Hangneigung 15° - 30° und Fels

Raumwiderstandsklasse III / Bautechnische Widerstandsklasse III

- feuchter, verdichtungsempfindlicher Boden
- erosionsgefährdeter Boden
- Boden mit besonders hoher natürlicher Fruchtbarkeit
- Fließboden
- Bereich mit Hangneigung 15° - 30° oder Fels oder Georisiko oder Fließboden
- Georisiko (senkungsgefährdetes Gebiet)

Naturschutzfachliche Schutz- und Restriktionsgebiete 1

Raumwiderstandsklasse I*

- Wasserschutzgebiet Zone I

Raumwiderstandsklasse I

- Europäisches Vogelschutzgebiet
- FFH - Gebiet
- Naturschutzgebiet
- Biosphärenreservat - Kernzone
- Festgesetztes Waldschutzgebiet (Naturwaldreservat, Bannwald, Schonwald)
- Wasserschutzgebiet Zone II
- UNESCO - Weltkulturerbestätte und Welterbestätte mit Zusatz Kulturlandschaft

Naturschutzfachliche Schutz- und Restriktionsgebiete 2

Raumwiderstandsklasse II

- RAMSAR - Gebiet
- Important Bird Area
- Brutgebiet von Wiesenvögeln
- Avifaunistisch bedeutsames Brutgebiet
- Wald

Raumwiderstandsklasse III

- Biosphärenreservat - Pflegezone
- Landschaftsschutzgebiet
- Naturpark
- Avifaunistisch bedeutsames Rastgebiet
- Wasserschutzgebiet Zone III
- Überschwemmungsgebiet / überschwemmungsgefährdetes Gebiet

Raumwiderstandsanalyse

Raumwiderstandsklasse

- RWK I*
- RWK I
- RWK II
- RWK III

Trassenkorridoranalyse (Konfliktbereiche)

- Riegel
- Planerische Engstelle
- technischer Konfliktbereich

geringes Realisierungsrisiko | mittleres Realisierungsrisiko | hohes Realisierungsrisiko | sehr hohes Realisierungsrisiko

N

Allgemeine Legende:

- Netzverknüpfungspunkt
- Trassenkorridorstränge nach § 6 NABEG die mit Alternativen verglichen werden
- Alternative nach § 7 NABEG
- Trassenkorridorsegmente nach § 6 NABEG

Vorhabenträger:

50hertz
50Hertz Transmission GmbH
Heidestraße 2
10557 Berlin

TenneT
TenneT TSO GmbH
Bernecker Straße 70
95448 Bayreuth

Auftragnehmer:

ARGE SOL
ARGE SOL GbR
c/o ArcadiaGermany GmbH
Rheinstraße 7
64283 Darmstadt

SuedOstLink

Höchstspannungsleitung Wolmirstedt - Isar; Gleichstrom
- BBPlG Vorhaben Nr. 5 -

Auftragnehmer:
BÜro Ingenieurbüro für Umwelt und Energie GmbH & Co. KG
Berliner Straße 2
15566 Schöneiche b. Berlin

Anlage 1 Grobprüfung Abschnitt A
Blatt 1

Maßstab 1:100.000

	Datum	Name
gezeichnet	15.03.2018	Dannath
bearbeitet	15.03.2018	Jutkis
geprüft	15.03.2018	Fernández
Blatt 1		

Dokumentname: SOL_Gobprüfung_Abschnitt_A_Blatt1.mxd