



Legende

Bohrlinie	
Schutzrohr	
nat. gewachsener Boden	
Grube/Schürfe	
Wasserstraße	
offene Verlegung	

Überdeckungshöhe

bei Querungen von
· Wasserstraßen $h_{\text{Ü}} \geq 5 \text{ m}$

Hinweis:
Die Überdeckungshöhen sind Mindestwerte und sind für eine konkrete Querung, unter Beachtung der technischen Randbedingungen, der technischen Regeln der DCA, der DWA, den Vorgaben der zuständigen Behörde und den für das Querungsobjekt zusätzlich geltenden Regelwerke, zu bestimmen.

SuedOstLink

Abschnitt A2 Sachsen-Anhalt
Antrag auf Planfeststellungsbeschluss gemäß § 19 NABEG



-			
-			
Index	Rev.-Datum	Gez.	Änderung
	Technische Ref. / Firma * / *		Erstellt durch Poppe / Ruppert
			Erstelldatum 09.01.2020
	Objektname SOL §19 NABEG		
	Zugehörigkeit Abschnitt A2		
Identnummer	Titel Anlage 2.11 Typical HDD Längsschnitt Gewässer		Eigennummer -
			Fremdnummer -