

Fundamenttabelle der Neubau- und Bestandsmaste Bl. 4247

Abschnitt: UA-Aach - Bundesgrenze (LU)

Register 5.1.1

Seite 1 von 2

| Fundamenttabelle | | | | | | | | |
|-------------------------|-----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------------|
| Mast Nr. | Fundamentart | a*) [m] | b*) [m] | c*) [m] | t1*) [m] | t2*) [m] | t3*) [m] | Bemerkungen |
| P001 | | | | | | | | Bestand |
| P002 | | | | | | | | Bestand |
| 1 | Zwillingsbohrpfahlfundament | 15.75 | 1.80 | 11.19 | 6.00 | | | siehe Register 3.2 Blatt 3 |
| 2 | Zwillingsbohrpfahlfundament | 19.16 | 2.10 | 14.80 | 9.00 | | | siehe Register 3.2 Blatt 3 |
| 3 | Zwillingsbohrpfahlfundament | 19.50 | 1.80 | 14.38 | 6.00 | | | siehe Register 3.2 Blatt 3 |
| 4 | Zwillingsbohrpfahlfundament | 19.50 | 1.80 | 14.94 | 6.00 | | | siehe Register 3.2 Blatt 3 |
| 5 | Zwillingsbohrpfahlfundament | 18.76 | 2.10 | 14.00 | 6.00 | | | siehe Register 3.2 Blatt 3 |
| 6 | Zwillingsbohrpfahlfundament | 16.89 | 2.10 | 12.53 | 9.00 | | | siehe Register 3.2 Blatt 3 |
| 7 | Großbohrpfahlfundament | 14.00 | 2.10 | 13.77 | 10.00 | | | siehe Register 3.2 Blatt 2 |
| 8 | Großbohrpfahlfundament | 13.60 | 2.10 | 13.42 | 10.00 | | | siehe Register 3.2 Blatt 2 |
| 9 | Großbohrpfahlfundament | 14.70 | 2.10 | 14.47 | 10.00 | | | siehe Register 3.2 Blatt 2 |
| 10 | Großbohrpfahlfundament | 15.20 | 2.10 | 14.96 | 11.00 | | | siehe Register 3.2 Blatt 2 |
| 11 | Zwillingsbohrpfahlfundament | 10.27 | 2.10 | 10.47 | 10.00 | | | siehe Register 3.2 Blatt 3 |
| 12 | Zwillingsbohrpfahlfundament | 16.71 | 1.80 | 12.15 | 8.00 | | | siehe Register 3.2 Blatt 3 |
| 13 | Großbohrpfahlfundament | 12.50 | 2.10 | 12.29 | 11.00 | | | siehe Register 3.2 Blatt 2 |
| 14 | Großbohrpfahlfundament | 12.50 | 2.10 | 12.29 | 11.00 | | | siehe Register 3.2 Blatt 2 |
| 15 | Großbohrpfahlfundament | 14.40 | 2.10 | 14.19 | 11.00 | | | siehe Register 3.2 Blatt 2 |
| 16 | Zwillingsbohrpfahlfundament | 17.29 | 1.80 | 12.73 | 6.00 | | | siehe Register 3.2 Blatt 3 |
| 17 | Zwillingsbohrpfahlfundament | 16.59 | 1.80 | 12.03 | 6.00 | | | siehe Register 3.2 Blatt 3 |
| 18 | Großbohrpfahlfundament | 13.20 | 2.10 | 13.01 | 10.00 | | | siehe Register 3.2 Blatt 2 |
| 19 | Großbohrpfahlfundament | 12.30 | 2.10 | 12.10 | 10.00 | | | siehe Register 3.2 Blatt 2 |
| 20 | Großbohrpfahlfundament | 12.30 | 2.10 | 12.10 | 10.00 | | | siehe Register 3.2 Blatt 2 |
| 21 | Großbohrpfahlfundament | 11.60 | 2.10 | 11.38 | 9.00 | | | siehe Register 3.2 Blatt 2 |
| 22 | Großbohrpfahlfundament | 9.77 | 2.10 | 9.67 | 10.00 | | | siehe Register 3.2 Blatt 2 |
| 23 | Großbohrpfahlfundament | 12.10 | 2.10 | 11.87 | 10.00 | | | siehe Register 3.2 Blatt 2 |
| 24 | Großbohrpfahlfundament | 12.10 | 2.10 | 11.87 | 10.00 | | | siehe Register 3.2 Blatt 2 |
| 25 | Großbohrpfahlfundament | 12.10 | 2.10 | 11.87 | 10.00 | | | siehe Register 3.2 Blatt 2 |
| 26 | Großbohrpfahlfundament | 13.90 | 2.10 | 13.70 | 10.00 | | | siehe Register 3.2 Blatt 2 |
| 27 | Großbohrpfahlfundament | 12.29 | 2.10 | 11.91 | 10.00 | | | siehe Register 3.2 Blatt 2 |
| 28 | Zwillingsbohrpfahlfundament | 15.19 | 1.80 | 10.63 | 6.00 | | | siehe Register 3.2 Blatt 3 |

| Fundamenttabelle | | | | | | | | |
|------------------|--------------|---------|---------|---------|----------|----------|----------|-------------------------------|
| Mast Nr. | Fundamentart | a*) [m] | b*) [m] | c*) [m] | t1*) [m] | t2*) [m] | t3*) [m] | Bemerkungen |
| XX/LU | unbekannt | | | | | | | 1. Mast auf Luxemburger Seite |

*)
EOK = Erdoberkante
a = Abstand der Außenkanten der Fundamentplatte
b = Durchmesser der sichtbaren Fundamentköpfe
c = Abstand der Außenkanten der sichtbaren Fundamentköpfe
t₁ = Gründungstiefe des Fundamentes
t₂ = Dicke der Fundamentplatte
t₃ = Gründungstiefe der Fundamentverstärkung

----- Planung außerhalb des Verfahrens nachrichtlich übernommen