



Legende

Bohrlinie	
Schutzrohr	
nat. gewachsener Boden	
Grube/Schürfe	
Wasserstraße	
offene Verlegung	

Überdeckungshöhe

bei Querungen von
· Wasserstraßen $h_{\text{Ü}} \geq 5 \text{ m}$

Hinweis:
Die Überdeckungshöhen sind Mindestwerte und sind für eine konkrete Querung, unter Beachtung der technischen Randbedingungen, der technischen Regeln der DCA, der DWA, den Vorgaben der zuständigen Behörde und den für das Querungsobjekt zusätzlich geltenden Regelwerke, zu bestimmen.

SuedOstLink

Abschnitt A1 Sachsen-Anhalt
Antrag auf Planfeststellungsbeschluss gemäß § 19 NABEG



-			
-			
Index	Rev.-Datum	Gez.	Änderung
	Technische Ref. / Firma * / *		Erstellt durch Poppe / Ruppert
	Objektname SOL §19 NABEG		
Identnummer	Zugehörigkeit Abschnitt A1		Format 420 x 297
			Maßstab ohne
			Zählteil -
		DCC -	Status -
		Blatt 1	
		Eigennummer -	
		Fremdnummer -	
		Titel Anlage 2.11 Typical HDD Längsschnitt Gewässer	