



Legende

- geplante Trassenachse
- GOK

Anmerkungen

1. Dieser Typenplan stellt nur prinzipiell Kreuzungen von Wasserstraßen im Microtunnelingverfahren dar. Jede Gewässerkreuzung muss einzeln im Detail geplant und genehmigt werden. DWA-A125 u.w. Richtlinien sind zu beachten.
2. Die Dimensionierung der Start- und Zielgruben erfolgt in Abhängigkeit von Durchmesser und der Kreuzungslänge.
3. Die Mindestüberdeckung $h_{\text{Ü}}$ beträgt 2 x Da oder mind. 5,0 m (Gewässer mit Sohldichtung) bzw. 3,0 m (Gewässer ohne Sohldichtung) gemäß DWA-A125 und in Abstimmung mit der zuständigen Behörde.

SuedOstLink

Abschnitt B Thüringen/Sachsen

Antrag auf Planfeststellungsbeschluss gemäß § 19 NABEG



Von der Europäischen Union kofinanziert
Fasizität "Connecting Europe"

-			
-			
Index	Rev.-Datum	Gez.	Änderung
	Technische Ref. / Firma		Erstellt durch
	* / *		TH / MOLL-prd / RU
	Objektname		
	SOL §19 NABEG		
Identnummer	Zugehörigkeit		DCC
	Abschnitt B		-
Titel		Status	
		-	
Anlage 2.12 Typical Mikrotunnel Längsschnitt Gewässer		Blatt	
		1	
Eigennummer		Zählteil	
		-	
Fremdnummer		Format	
		420 x 297	
		Maßstab	
		ohne	
		Erstelldatum	
		19.12.2019	