



Legende

- Bohrlinie - - - - -
- Schutzrohr = = = = =
- nat. gewachsener Boden - - - - -
- Grube/Schürfe — — — — —
- Wasserstraße — — — — —
- offene Verlegung — — — — —

Überdeckungshöhe

bei Querungen von
 · Wasserstraßen $h_{\text{Ü}} \geq 5 \text{ m}$

Hinweis:

Die Überdeckungshöhen sind Mindestwerte und sind für eine konkrete Querung, unter Beachtung der technischen Randbedingungen, der technischen Regeln der DCA, der DWA, den Vorgaben der zuständigen Behörde und den für das Querungsobjekt zusätzlich geltenden Regelwerke, zu bestimmen.

SuedOstLink

Abschnitt B Thüringen/Sachsen
 Antrag auf Planfeststellungsbeschluss gemäß § 19 NABEG



Von der Europäischen Union kofinanziert
 Fazilität "Connecting Europe"

| Index | Rev.-Datum | Gez. | Änderung | | |
|-------------|------------|--|-----------------------------------|-----------------|---------------------|
| - | - | - | - | | |
| - | - | - | - | | |
| | | Technische Ref. / Firma * / * | Erstellt durch Poppe / Ruppert | | Format 420 x 297 |
| | | Objektname SOL §19 NABEG | Erstelldatum 19.12.2019 | Maßstab ohne | Zählteil - |
| Identnummer | | Zugehörigkeit Abschnitt B | DCC - | Status - | Blatt 1 |
| | | Titel Anlage 2.11 Typical HDD Längsschnitt Gewässer | Eigennummer - | | |
| | | | Fremdnummer - | | |