

Legende

Bohrlinie	<div></div>
Schutzrohr	<div></div>
nat. gewachsener Boden	<div></div>
Grube/Schürfe	<div></div>
Straßenbelag	<div></div>
offene Verlegung	<div></div>

Überdeckungshöhe


- bei Querungen von
- Anlagen Dritter $h_{u1} \geq 5\text{ m}$
 - Straßen $h_{u2} \geq 5\text{ m}$
 - Gräben $h_{u3} \geq 3\text{ m}$



Hinweis:
Die Überdeckungshöhen sind Mindestwerte und sind für eine konkrete Querung, unter Beachtung der technischen Randbedingungen, der technischen Regeln der DCA, der DWA, den Vorgaben der zuständigen Behörde und den für das Querungsobjekt zusätzlich geltenden Regelwerke, zu bestimmen.

SuedOstLink

Typical Anlage 2.10

HDD: Längsschnitt Straßenquerung



05	11.12.2019	Poppe	Da-Rohr geändert			
04	03.12.2019	Poppe	Anlagennummer 1.10 auf 2.10 geändert			
Index	Rev.-Datum	Gez.	Änderung			
		Technische Ref. / Firma	Erstellt durch	Genehmigt von	Datum	Format
		-	Poppe	-	- Erstelldatum 05.09.2019	420 x 297 Maßstab ohne
Objektname SOL §19 NABEG			Zugehörigkeit Kabelabschnitt C1			Zählteil -
Identnummer -			Titel HDD: Längsschnitt Straßenquerung			Eigennummer -
			Fremdnummer -			Blatt -